

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
резвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кимовскому району Тульской области
Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, д.33, кабинет 7, тел.8(48735) 5-83-07

Предписание № 10/1/1-1

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

Детский сад № 9 общеразвивающего вида,

в лице заведующего Алешиной Инны Дмитриевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кимовского района Тульской области по пожарному надзору № 10 от «14» января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

«18» января 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин

«02» февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин

проведена внеплановая проверка начальником ОНД и ПР по Кимовскому району Тульской области майором внутренней службы Мавриным Михаилом Владимировичем; инспектором ОНД и ПР по Кимовскому району старшим лейтенантом внутренней службы Черновым Юрием Сергеевичем в отношении объекта защиты – здание и помещения – Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 9 общеразвивающего вида, по адресу: г. Кимовск, ул. Белинского, д. 35.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с заведующим МКДОУ Детский сад № 9 общеразвивающего вида Алешиной Инной Дмитриевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

<p>1 Систему автоматической пожарной сигнализации привести в соответствие с действующими нормативными документами. г. Кимовск, ул. Белинского, д. 35 МКДОУ Детский сад № 9 общеразвивающего вида</p>	<p>ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83; Правила противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479, п. 54; СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».</p>	<p>до 01.12.2021 года</p>	
--	--	-----------------------------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор ОНД и ПР
по Кимовскому району Тульской области
старший лейтенант вн. службы Чернов Ю.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» февраля 2021 г.



Предписание для исполнения получил(а):
Заведующий МКДОУ Детский сад № 9 общеразвивающего вида
Алепина Инна Дмитриевна
(должность, фамилия, инициалы)



«02» февраля 2021 г.

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99